



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского А.С.

г. Омска

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Омск, ул. Стальского, 8б, тел.: 40-16-10, факс: 40-17-90, E-mail: ond-lao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 244/1/11-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 258»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору от «21» мая 2019 г. № 244, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «18» июня 2019г, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «19» июня 2019 г. проведена внеплановая проверка государственным инспектором Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору Сивоха Евгений Сергеевич помещений и территории БДОУ города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 258» расположенного по адресу: г. Омск, ул. проспект Сибирский, 8/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка – детский сад №258 " Ильченко Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
244/1/1	Ширина эвакуационного выходов в свету менее 0,8 метра (фактически – второй эвакуационный выход из групповой ячейки группы «Цыплята» в коридор 1-го этажа шириной 0,6 метра; замеры выполнены механической рулеткой)	Основание: ст.4, 89, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	02.04.2020	
244/1/2	Ширина эвакуационного вы-	Основание: ст.4, 89. Феле-	02.04.2020	

	ходов в свету менее 0,8 метра (фактически – второй эвакуационный выход из групповой ячейки группы «Мишутка» в коридор 1-го этажа шириной 0,6 метра; замеры выполнены механической рулеткой)	рального закона от 22.07.2008г. № 123 п. 4.2.5 СП 1.13130.2009		
244/1/4	Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактически – второй эвакуационный выход из групповой ячейки группы «Мишка» в коридор 1-го этажа шириной 0,6 метра; замеры выполнены механической рулеткой)	<b>Основание:</b> ст.4, 89, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	02.04.2020	
244/1/4	Отсутствует ограждение крыльца с перилами высотой не менее 0,8 м (фактически высота 50 см, группа «Кораблики», музыкальный зал)	<b>Основание:</b> (ст.4, 89, Федерального закона № 123-ФЗ; п. 5.2.15 СП 1.13130.2009);	02.04.2020	
244/1/5	Дверь эвакуационного выхода наружу открывается не направлению выхода из здания (выход из групповой ячейки группы «Колокольчик»)	<b>Основание:</b> ст.4, 89, Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	02.04.2020	
244/1/6	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповой ячейки (группа «Художники» на 2 этаже; один выход проходит через кабинет психолога)	<b>Основание:</b> ст.4, 89, Федерального закона № 123-ФЗ; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009	02.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор  
Ленинского АО г. Омска по пожарному надзору  
Сивоха Е.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


  
(подпись)

«19» июня 2019 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

«19» июня 2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ленинского АО г. Омска  
по пожарному надзору Сивоха Е. С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)

Ильченко Н. А.  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**КОПИЯ ВЕРНА**  
Заведующий БДОУ г. Омска  
«Центр развития ребенка -  
детский сад № 258»  
«19» июня 2019 г.  
Н. А. Ильченко  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
уполномоченного лица (или) проводивших проверку

Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47 ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33