

Департамент образования Администрации г. Омска
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Центр развития ребенка – детский сад № 258»
(БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 258»

Сибирский проспект, д. 8/1, Омск, 644113
Тел./факс: (3812) 42-42-83
е-mail: detsad258@mail.ru
<http://ds258.omsk.obr55.ru>
ОГРН 1025501175556, ОКПО 43966279, БИК 045209001
ИНН/КПП 5505022904/550501001

26.03.2024 г. № _____

На № _____ от _____

Акт выполненных работ по предписаниям 84/1; 131/1; 388/1
От 26.03.2024 г.

№	Наименование общеобразовательной организации	Имеющиеся нарушения	№ предписания	Сроки выполнения
1.	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	1. Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (выход вкор. 1 этажа гр. Цыплята).	131/1 от 05.04.2022	Нет финансирования от Департамента образования Адм. г. Омска
2.	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	2. Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 м (выход вкор. 1 этажа гр. Мишутки).	131/1 от 05.04.2022	Нет финансирования от Департамента образования Адм. г. Омска
3.	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	Дверь эвакуационного выхода наружу открывается не направлению выхода из здания (выход из групповой ячейки группы Кораблики).	131/1 от 05.04.2022	Нет финансирования от Департамента образования Адм. г. Омска
4.	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	Отсутствует ограждение крыльца с перилами высотой не менее 0,8 м (фактически высота 50 см) гр. Кораблики, муз. зал.	131/1 от 05.04.2022	Нет финансирования от Департамента образования Адм. г. Омска
5.	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	Отсутствует второй эвакуационный	131/1 от 05.04.2022	Нет финансирования

		выход из гр. Художники на 2 этаже.		я от Департамента образования Адм. г. Омска
6.	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	В случае пожара не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот на проезде, подъезде.	№388 от 26.10.2021	Выполнено
7.	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей.	№388/1 от 26.10.2021	Выполнено
8.	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	Лестничные клетки не отделены от примыкающих коридоров дверьми с устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах	№84/1 от 01 марта 2021	Выполнено
9.	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	Отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации (в кор. 1-2 этажа; 3 лестничные клетки 1-2 этаж).	№388/1 от 26.10. 2021	Нет финансирования от Департамента образования Адм. г. Омска
10	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	Отделка пола в объеме лестничной клетки выполнена из материалов с более высоким классом пожарной опасности.	№388/1 от 26.10. 2021	Будет выполнено в июле 2023 года
11	БДОУ г. Омска «ЦРР – д/сад 258»	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости в месте пересечения перекрытия пластиковыми трубопроводами (отсутствуют	№388/1 от 26.10. 2021	Выполнено

		противопожарные муфты на пластиковых канализационных трубах).		
--	--	---	--	--

Заведующий БДОУ

Н.А. Ильченко